



I.P.P.E. s.r.o. Industriální park Plzeň Ejpovice
330 02 Dýšina 297, Česká republika

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb za rok 2024

Držitel licence: I.P.P.E. s.r.o. – distribuce elektřiny

Napěťová hladina	nn	vn	vvv
Počet zákazníků [-]	64	3	0
Celkové množství dodané elektřiny [MWh]	5 801	6 441	0
Délka kabelových vedení [km]	2,86	5,33	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024:

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0

*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.



Tel: +420 377 282 801
E-Mail: info@ippe-sro.cz
Internet: www.ippe-sro.cz
IČ: 45350507
DIČ: CZ45350507

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Konto CZK: CZ61 2700 0000 0021 0620 4414
Konto EUR: CZ17 2700 0000 0021 0620 4430
SWIFT/BIC: BACXCZPP

Společnost je zapsaná v OR vedeném u
Krajského soudu v Plzni Odd. C, vl. 2298
Jednatel společnosti:
Peter Johannes Sekera-Bodo



2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce v roce 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	nn	vn	vv	nn	vn	vv	nn	vn	vv
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vv}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vv}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vv}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho ostatní neplánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem – Hladinové ukazatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem – Systémové ukazatele	0			0			0		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky).

viz bod č. 2, platí také za předchozí roky.

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny.

bez komentáře

Zpracoval: Michal Sládek
Schválil: Richard Cepřecha
V Dýšině dne 22. 2. 2025

